


Размер получен след зачистване
на челото до $\Phi 1940$ но не по
малък от 64mm

2.5 / (✓)

Отвор за обезвъздушаване
при пълнене и монтаж на
манометър



46р халки за повдигане
заварени ориентирани в
радиално направление

Технически изисквания:
Не се допускат петна от необработени
участъци по полосата от $\Phi 2380$ до
 $\Phi 1940$

Изм.	Бр.	Н на документ	Подпис	Дата

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ 33ЛД

Фланец-заглушка за
смукателен тръбопровод на
ХА4
 $P_{max} = 10 \text{ bar}$

Стадий	Маса	Мащаб
Лист 1	Вс Листа 1	
ПАВЕЦ Чаира		